



R1233zd(e)		
V1.0_R1233zd(e)		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
-0,7	0,3	-10,2
-0,6	0,4	-4,1
-0,5	0,5	0,9
-0,4	0,6	5,1
-0,3	0,7	8,8
-0,2	0,8	12,2
-0,1	0,9	15,2
0,0	1,0	17,9
0,1	1,1	20,5
0,2	1,2	22,8
0,3	1,3	25,0
0,4	1,4	27,1
0,5	1,5	29,1
0,6	1,6	31,0
0,7	1,7	32,8
0,8	1,8	34,5
0,9	1,9	36,1
1,0	2,0	37,7
1,1	2,1	39,2
1,2	2,2	40,6
1,3	2,3	42,0
1,4	2,4	43,4
1,5	2,5	44,7
1,6	2,6	46,0
1,7	2,7	47,2
1,8	2,8	48,4
1,9	2,9	49,6
2,0	3,0	50,8
2,1	3,1	51,9
2,2	3,2	53,0
2,3	3,3	54,0
2,4	3,4	55,1
2,5	3,5	56,1
2,6	3,6	57,1
2,7	3,7	58,0
2,8	3,8	59,0
2,9	3,9	59,9
3,0	4,0	60,8
3,1	4,1	61,7
3,2	4,2	62,6
3,3	4,3	63,5
3,4	4,4	64,3
3,5	4,5	65,2
3,6	4,6	66,0



R1233zd(e)		
V1.0_R1233zd(e)		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
3,7	4,7	66,8
3,8	4,8	67,6
3,9	4,9	68,4
4,0	5,0	69,1
4,1	5,1	69,9
4,2	5,2	70,7
4,3	5,3	71,4
4,4	5,4	72,1
4,5	5,5	72,8
4,6	5,6	73,5
4,7	5,7	74,2
4,8	5,8	74,9
4,9	5,9	75,6
5,0	6,0	76,3
5,1	6,1	76,9
5,2	6,2	77,6
5,3	6,3	78,2
5,4	6,4	78,9
5,5	6,5	79,5
5,6	6,6	80,1
5,7	6,7	80,8
5,8	6,8	81,4
5,9	6,9	82,0
6,0	7,0	82,6
6,1	7,1	83,2
6,2	7,2	83,8
6,3	7,3	84,3
6,4	7,4	84,9
6,5	7,5	85,5
6,6	7,6	86,0
6,7	7,7	86,6
6,8	7,8	87,1
6,9	7,9	87,7
7,0	8,0	88,2
7,1	8,1	88,8
7,2	8,2	89,3
7,3	8,3	89,8
7,4	8,4	90,3
7,5	8,5	90,9
7,6	8,6	91,4
7,7	8,7	91,9
7,8	8,8	92,4
7,9	8,9	92,9
8,0	9,0	93,4



R1233zd(e)		
V1.0_R1233zd(e)		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
8,1	9,1	93,9
8,2	9,2	94,3
8,3	9,3	94,8
8,4	9,4	95,3
8,5	9,5	95,8
8,6	9,6	96,3
8,7	9,7	96,7
8,8	9,8	97,2
8,9	9,9	97,6
9,0	10,0	98,1
9,1	10,1	98,6
9,2	10,2	99,0
9,3	10,3	99,5
9,4	10,4	99,9
9,5	10,5	100,3
9,6	10,6	100,8
9,7	10,7	101,2
9,8	10,8	101,6
9,9	10,9	102,1
10,0	11,0	102,5
10,1	11,1	102,9
10,2	11,2	103,3
10,3	11,3	103,8
10,4	11,4	104,2
10,5	11,5	104,6
10,6	11,6	105,0
10,7	11,7	105,4
10,8	11,8	105,8
10,9	11,9	106,2
11,0	12,0	106,6
11,1	12,1	107,0
11,2	12,2	107,4
11,3	12,3	107,8
11,4	12,4	108,2
11,5	12,5	108,6
11,6	12,6	108,9
11,7	12,7	109,3
11,8	12,8	109,7
11,9	12,9	110,1
12,0	13,0	110,4
12,1	13,1	110,8
12,2	13,2	111,2
12,3	13,3	111,6
12,4	13,4	111,9



R1233zd(e)		
V1.0_R1233zd(e)		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
12,5	13,5	112,3
12,6	13,6	112,7
12,7	13,7	113,0
12,8	13,8	113,4
12,9	13,9	113,7
13,0	14,0	114,1
13,1	14,1	114,4
13,2	14,2	114,8
13,3	14,3	115,1
13,4	14,4	115,5
13,5	14,5	115,8
13,6	14,6	116,2
13,7	14,7	116,5
13,8	14,8	116,9
13,9	14,9	117,2
14,0	15,0	117,5
14,1	15,1	117,9
14,2	15,2	118,2
14,3	15,3	118,5
14,4	15,4	118,9
14,5	15,5	119,2
14,6	15,6	119,5
14,7	15,7	119,8
14,8	15,8	120,2
14,9	15,9	120,5
15,0	16,0	120,8
15,1	16,1	121,1
15,2	16,2	121,4
15,3	16,3	121,8
15,4	16,4	122,1
15,5	16,5	122,4
15,6	16,6	122,7
15,7	16,7	123,0
15,8	16,8	123,3
15,9	16,9	123,6
16,0	17,0	123,9
16,1	17,1	124,2
16,2	17,2	124,5
16,3	17,3	124,8
16,4	17,4	125,1
16,5	17,5	125,4
16,6	17,6	125,7
16,7	17,7	126,0
16,8	17,8	126,3



R1233zd(e)		
V1.0_R1233zd(e)		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
16,9	17,9	126,6
17,0	18,0	126,9
17,1	18,1	127,2
17,2	18,2	127,5
17,3	18,3	127,8
17,4	18,4	128,1
17,5	18,5	128,4
17,6	18,6	128,6
17,7	18,7	128,9
17,8	18,8	129,2
17,9	18,9	129,5
18,0	19,0	129,8
18,1	19,1	130,1
18,2	19,2	130,3
18,3	19,3	130,6
18,4	19,4	130,9
18,5	19,5	131,2
18,6	19,6	131,4
18,7	19,7	131,7
18,8	19,8	132,0
18,9	19,9	132,3
19,0	20,0	132,5
19,1	20,1	132,8
19,2	20,2	133,1
19,3	20,3	133,3
19,4	20,4	133,6
19,5	20,5	133,9
19,6	20,6	134,1
19,7	20,7	134,4
19,8	20,8	134,6
19,9	20,9	134,9
20,0	21,0	135,2
20,1	21,1	135,4
20,2	21,2	135,7
20,3	21,3	135,9
20,4	21,4	136,2
20,5	21,5	136,5
20,6	21,6	136,7
20,7	21,7	137,0
20,8	21,8	137,2
20,9	21,9	137,5
21,0	22,0	137,7
21,1	22,1	138,0
21,2	22,2	138,2



R1233zd(e)		
V1.0_R1233zd(e)		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
21,3	22,3	138,5
21,4	22,4	138,7
21,5	22,5	139,0
21,6	22,6	139,2
21,7	22,7	139,4
21,8	22,8	139,7
21,9	22,9	139,9
22,0	23,0	140,2
22,1	23,1	140,4
22,2	23,2	140,7
22,3	23,3	140,9
22,4	23,4	141,1
22,5	23,5	141,4
22,6	23,6	141,6
22,7	23,7	141,8
22,8	23,8	142,1
22,9	23,9	142,3
23,0	24,0	142,5
23,1	24,1	142,8
23,2	24,2	143,0
23,3	24,3	143,2
23,4	24,4	143,5
23,5	24,5	143,7
23,6	24,6	143,9
23,7	24,7	144,2
23,8	24,8	144,4
23,9	24,9	144,6
24,0	25,0	144,8
24,1	25,1	145,1
24,2	25,2	145,3
24,3	25,3	145,5
24,4	25,4	145,7
24,5	25,5	146,0
24,6	25,6	146,2
24,7	25,7	146,4
24,8	25,8	146,6
24,9	25,9	146,9
25,0	26,0	147,1
25,1	26,1	147,3
25,2	26,2	147,5
25,3	26,3	147,7
25,4	26,4	147,9
25,5	26,5	148,2
25,6	26,6	148,4



R1233zd(e)		
V1.0_R1233zd(e)		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
25,7	26,7	148,6
25,8	26,8	148,8
25,9	26,9	149,0
26,0	27,0	149,2
26,1	27,1	149,4
26,2	27,2	149,7
26,3	27,3	149,9
26,4	27,4	150,1
26,5	27,5	150,3
26,6	27,6	150,5
26,7	27,7	150,7
26,8	27,8	150,9
26,9	27,9	151,1
27,0	28,0	151,3
27,1	28,1	151,5
27,2	28,2	151,7
27,3	28,3	151,9
27,4	28,4	152,1
27,5	28,5	152,3
27,6	28,6	152,6
27,7	28,7	152,8
27,8	28,8	153,0
27,9	28,9	153,2
28,0	29,0	153,4
28,1	29,1	153,6
28,2	29,2	153,8
28,3	29,3	154,0
28,4	29,4	154,2
28,5	29,5	154,3
28,6	29,6	154,5
28,7	29,7	154,7
28,8	29,8	154,9
28,9	29,9	155,1
29,0	30,0	155,3
29,1	30,1	155,5
29,2	30,2	155,7
29,3	30,3	155,9
29,4	30,4	156,1
29,5	30,5	156,3
29,6	30,6	156,5
29,7	30,7	156,7
29,8	30,8	156,9
29,9	30,9	157,1
30,0	31,0	157,2



R1233zd(e)		
V1.0_R1233zd(e)		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
30,1	31,1	157,4
30,2	31,2	157,6
30,3	31,3	157,8
30,4	31,4	158,0
30,5	31,5	158,2
30,6	31,6	158,4
30,7	31,7	158,6
30,8	31,8	158,7
30,9	31,9	158,9
31,0	32,0	159,1
31,1	32,1	159,3
31,2	32,2	159,5
31,3	32,3	159,7
31,4	32,4	159,8
31,5	32,5	160,0
31,6	32,6	160,2
31,7	32,7	160,4
31,8	32,8	160,6
31,9	32,9	160,7
32,0	33,0	160,9
32,1	33,1	161,1
32,2	33,2	161,3