



R402A		
V1.0_R402A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
-0,7	0,3	-69,2
-0,6	0,4	-64,4
-0,5	0,5	-60,5
-0,4	0,6	-57,2
-0,3	0,7	-54,3
-0,2	0,8	-51,7
-0,1	0,9	-49,4
0,0	1,0	-47,3
0,1	1,1	-45,3
0,2	1,2	-43,5
0,3	1,3	-41,7
0,4	1,4	-40,1
0,5	1,5	-38,6
0,6	1,6	-37,1
0,7	1,7	-35,7
0,8	1,8	-34,4
0,9	1,9	-33,1
1,0	2,0	-31,9
1,1	2,1	-30,7
1,2	2,2	-29,6
1,3	2,3	-28,5
1,4	2,4	-27,5
1,5	2,5	-26,4
1,6	2,6	-25,5
1,7	2,7	-24,5
1,8	2,8	-23,6
1,9	2,9	-22,6
2,0	3,0	-21,8
2,1	3,1	-20,9
2,2	3,2	-20,0
2,3	3,3	-19,2
2,4	3,4	-18,4
2,5	3,5	-17,6
2,6	3,6	-16,9
2,7	3,7	-16,1
2,8	3,8	-15,4
2,9	3,9	-14,6
3,0	4,0	-13,9
3,1	4,1	-13,2
3,2	4,2	-12,6
3,3	4,3	-11,9
3,4	4,4	-11,2
3,5	4,5	-10,6
3,6	4,6	-9,9



R402A		
V1.0_R402A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
3,7	4,7	-9,3
3,8	4,8	-8,7
3,9	4,9	-8,1
4,0	5,0	-7,5
4,1	5,1	-6,9
4,2	5,2	-6,3
4,3	5,3	-5,7
4,4	5,4	-5,2
4,5	5,5	-4,6
4,6	5,6	-4,1
4,7	5,7	-3,5
4,8	5,8	-3,0
4,9	5,9	-2,5
5,0	6,0	-1,9
5,1	6,1	-1,4
5,2	6,2	-0,9
5,3	6,3	-0,4
5,4	6,4	0,1
5,5	6,5	0,6
5,6	6,6	1,1
5,7	6,7	1,5
5,8	6,8	2,0
5,9	6,9	2,5
6,0	7,0	2,9
6,1	7,1	3,4
6,2	7,2	3,9
6,3	7,3	4,3
6,4	7,4	4,8
6,5	7,5	5,2
6,6	7,6	5,6
6,7	7,7	6,1
6,8	7,8	6,5
6,9	7,9	6,9
7,0	8,0	7,3
7,1	8,1	7,8
7,2	8,2	8,2
7,3	8,3	8,6
7,4	8,4	9,0
7,5	8,5	9,4
7,6	8,6	9,8
7,7	8,7	10,2
7,8	8,8	10,6
7,9	8,9	11,0
8,0	9,0	11,3



R402A		
V1.0_R402A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
8,1	9,1	11,7
8,2	9,2	12,1
8,3	9,3	12,5
8,4	9,4	12,8
8,5	9,5	13,2
8,6	9,6	13,6
8,7	9,7	13,9
8,8	9,8	14,3
8,9	9,9	14,7
9,0	10,0	15,0
9,1	10,1	15,4
9,2	10,2	15,7
9,3	10,3	16,1
9,4	10,4	16,4
9,5	10,5	16,8
9,6	10,6	17,1
9,7	10,7	17,4
9,8	10,8	17,8
9,9	10,9	18,1
10,0	11,0	18,4
10,1	11,1	18,8
10,2	11,2	19,1
10,3	11,3	19,4
10,4	11,4	19,7
10,5	11,5	20,1
10,6	11,6	20,4
10,7	11,7	20,7
10,8	11,8	21,0
10,9	11,9	21,3
11,0	12,0	21,6
11,1	12,1	21,9
11,2	12,2	22,2
11,3	12,3	22,5
11,4	12,4	22,8
11,5	12,5	23,1
11,6	12,6	23,4
11,7	12,7	23,7
11,8	12,8	24,0
11,9	12,9	24,3
12,0	13,0	24,6
12,1	13,1	24,9
12,2	13,2	25,2
12,3	13,3	25,5
12,4	13,4	25,8



R402A		
V1.0_R402A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
12,5	13,5	26,1
12,6	13,6	26,3
12,7	13,7	26,6
12,8	13,8	26,9
12,9	13,9	27,2
13,0	14,0	27,5
13,1	14,1	27,7
13,2	14,2	28,0
13,3	14,3	28,3
13,4	14,4	28,5
13,5	14,5	28,8
13,6	14,6	29,1
13,7	14,7	29,4
13,8	14,8	29,6
13,9	14,9	29,9
14,0	15,0	30,1
14,1	15,1	30,4
14,2	15,2	30,7
14,3	15,3	30,9
14,4	15,4	31,2
14,5	15,5	31,4
14,6	15,6	31,7
14,7	15,7	31,9
14,8	15,8	32,2
14,9	15,9	32,4
15,0	16,0	32,7
15,1	16,1	32,9
15,2	16,2	33,2
15,3	16,3	33,4
15,4	16,4	33,7
15,5	16,5	33,9
15,6	16,6	34,2
15,7	16,7	34,4
15,8	16,8	34,7
15,9	16,9	34,9
16,0	17,0	35,1
16,1	17,1	35,4
16,2	17,2	35,6
16,3	17,3	35,8
16,4	17,4	36,1
16,5	17,5	36,3
16,6	17,6	36,6
16,7	17,7	36,8
16,8	17,8	37,0



R402A		
V1.0_R402A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
16,9	17,9	37,2
17,0	18,0	37,5
17,1	18,1	37,7
17,2	18,2	37,9
17,3	18,3	38,2
17,4	18,4	38,4
17,5	18,5	38,6
17,6	18,6	38,8
17,7	18,7	39,0
17,8	18,8	39,3
17,9	18,9	39,5
18,0	19,0	39,7
18,1	19,1	39,9
18,2	19,2	40,1
18,3	19,3	40,4
18,4	19,4	40,6
18,5	19,5	40,8
18,6	19,6	41,0
18,7	19,7	41,2
18,8	19,8	41,4
18,9	19,9	41,7
19,0	20,0	41,9
19,1	20,1	42,1
19,2	20,2	42,3
19,3	20,3	42,5
19,4	20,4	42,7
19,5	20,5	42,9
19,6	20,6	43,1
19,7	20,7	43,3
19,8	20,8	43,5
19,9	20,9	43,7
20,0	21,0	43,9
20,1	21,1	44,1
20,2	21,2	44,3
20,3	21,3	44,5
20,4	21,4	44,7
20,5	21,5	44,9
20,6	21,6	45,1
20,7	21,7	45,3
20,8	21,8	45,5
20,9	21,9	45,7
21,0	22,0	45,9
21,1	22,1	46,1
21,2	22,2	46,3



R402A		
V1.0_R402A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
21,3	22,3	46,5
21,4	22,4	46,7
21,5	22,5	46,9
21,6	22,6	47,1
21,7	22,7	47,3
21,8	22,8	47,5
21,9	22,9	47,7
22,0	23,0	47,9
22,1	23,1	48,1
22,2	23,2	48,2
22,3	23,3	48,4
22,4	23,4	48,6
22,5	23,5	48,8
22,6	23,6	49,0
22,7	23,7	49,2
22,8	23,8	49,4
22,9	23,9	49,6
23,0	24,0	49,7
23,1	24,1	49,9
23,2	24,2	50,1
23,3	24,3	50,3
23,4	24,4	50,5
23,5	24,5	50,7
23,6	24,6	50,8
23,7	24,7	51,0
23,8	24,8	51,2
23,9	24,9	51,4
24,0	25,0	51,5
24,1	25,1	51,7
24,2	25,2	51,9
24,3	25,3	52,1
24,4	25,4	52,3
24,5	25,5	52,4
24,6	25,6	52,6
24,7	25,7	52,8
24,8	25,8	53,0
24,9	25,9	53,1
25,0	26,0	53,3
25,1	26,1	53,5
25,2	26,2	53,6
25,3	26,3	53,8
25,4	26,4	54,0
25,5	26,5	54,2
25,6	26,6	54,3



R402A		
V1.0_R402A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
25,7	26,7	54,5
25,8	26,8	54,7
25,9	26,9	54,8
26,0	27,0	55,0
26,1	27,1	55,2
26,2	27,2	55,3
26,3	27,3	55,5
26,4	27,4	55,7
26,5	27,5	55,8
26,6	27,6	56,0
26,7	27,7	56,2
26,8	27,8	56,3
26,9	27,9	56,5
27,0	28,0	56,7
27,1	28,1	56,8
27,2	28,2	57,0
27,3	28,3	57,2
27,4	28,4	57,3
27,5	28,5	57,5
27,6	28,6	57,6
27,7	28,7	57,8
27,8	28,8	58,0
27,9	28,9	58,1
28,0	29,0	58,3
28,1	29,1	58,4
28,2	29,2	58,6
28,3	29,3	58,7
28,4	29,4	58,9
28,5	29,5	59,1
28,6	29,6	59,2
28,7	29,7	59,4
28,8	29,8	59,5
28,9	29,9	59,7
29,0	30,0	59,8
29,1	30,1	60,0
29,2	30,2	60,1
29,3	30,3	60,3
29,4	30,4	60,5
29,5	30,5	60,6
29,6	30,6	60,8
29,7	30,7	60,9
29,8	30,8	61,1
29,9	30,9	61,2
30,0	31,0	61,4



R402A		
V1.0_R402A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
30,1	31,1	61,5
30,2	31,2	61,7
30,3	31,3	61,8
30,4	31,4	62,0
30,5	31,5	62,1
30,6	31,6	62,3
30,7	31,7	62,4
30,8	31,8	62,6
30,9	31,9	62,7
31,0	32,0	62,8
31,1	32,1	63,0
31,2	32,2	63,1
31,3	32,3	63,3
31,4	32,4	63,4
31,5	32,5	63,6
31,6	32,6	63,7
31,7	32,7	63,9
31,8	32,8	64,0
31,9	32,9	64,2
32,0	33,0	64,3
32,1	33,1	64,4
32,2	33,2	64,6
32,3	33,3	64,7
32,4	33,4	64,9
32,5	33,5	65,0
32,6	33,6	65,1
32,7	33,7	65,3
32,8	33,8	65,4
32,9	33,9	65,6
33,0	34,0	65,7
33,1	34,1	65,8
33,2	34,2	66,0
33,3	34,3	66,1
33,4	34,4	66,3
33,5	34,5	66,4
33,6	34,6	66,5
33,7	34,7	66,7
33,8	34,8	66,8
33,9	34,9	66,9
34,0	35,0	67,1
34,1	35,1	67,2
34,2	35,2	67,3
34,3	35,3	67,5
34,4	35,4	67,6



R402A		
V1.0_R402A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcalatrice.com		
34,5	35,5	67,8
34,6	35,6	67,9
34,7	35,7	68,0
34,8	35,8	68,2
34,9	35,9	68,3
35,0	36,0	68,4
35,1	36,1	68,6
35,2	36,2	68,7
35,3	36,3	68,8
35,4	36,4	68,9
35,5	36,5	69,1
35,6	36,6	69,2
35,7	36,7	69,3
35,8	36,8	69,5
35,9	36,9	69,6
36,0	37,0	69,7
36,1	37,1	69,9
36,2	37,2	70,0