



R421A		
V1.0_R421A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
-0,7	0,3	-57,7
-0,6	0,4	-52,9
-0,5	0,5	-49,0
-0,4	0,6	-45,7
-0,3	0,7	-42,7
-0,2	0,8	-40,1
-0,1	0,9	-37,8
0,0	1,0	-35,6
0,1	1,1	-33,6
0,2	1,2	-31,8
0,3	1,3	-30,1
0,4	1,4	-28,4
0,5	1,5	-26,9
0,6	1,6	-25,4
0,7	1,7	-24,0
0,8	1,8	-22,7
0,9	1,9	-21,4
1,0	2,0	-20,2
1,1	2,1	-19,0
1,2	2,2	-17,9
1,3	2,3	-16,8
1,4	2,4	-15,7
1,5	2,5	-14,7
1,6	2,6	-13,7
1,7	2,7	-12,7
1,8	2,8	-11,8
1,9	2,9	-10,9
2,0	3,0	-10,0
2,1	3,1	-9,1
2,2	3,2	-8,3
2,3	3,3	-7,4
2,4	3,4	-6,6
2,5	3,5	-5,9
2,6	3,6	-5,1
2,7	3,7	-4,3
2,8	3,8	-3,6
2,9	3,9	-2,9
3,0	4,0	-2,1
3,1	4,1	-1,4
3,2	4,2	-0,8
3,3	4,3	-0,1
3,4	4,4	0,6
3,5	4,5	1,2
3,6	4,6	1,9



R421A		
V1.0_R421A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
3,7	4,7	2,5
3,8	4,8	3,1
3,9	4,9	3,7
4,0	5,0	4,3
4,1	5,1	4,9
4,2	5,2	5,5
4,3	5,3	6,1
4,4	5,4	6,6
4,5	5,5	7,2
4,6	5,6	7,7
4,7	5,7	8,3
4,8	5,8	8,8
4,9	5,9	9,3
5,0	6,0	9,9
5,1	6,1	10,4
5,2	6,2	10,9
5,3	6,3	11,4
5,4	6,4	11,9
5,5	6,5	12,4
5,6	6,6	12,9
5,7	6,7	13,3
5,8	6,8	13,8
5,9	6,9	14,3
6,0	7,0	14,8
6,1	7,1	15,2
6,2	7,2	15,7
6,3	7,3	16,1
6,4	7,4	16,6
6,5	7,5	17,0
6,6	7,6	17,4
6,7	7,7	17,9
6,8	7,8	18,3
6,9	7,9	18,7
7,0	8,0	19,1
7,1	8,1	19,6
7,2	8,2	20,0
7,3	8,3	20,4
7,4	8,4	20,8
7,5	8,5	21,2
7,6	8,6	21,6
7,7	8,7	22,0
7,8	8,8	22,4
7,9	8,9	22,8
8,0	9,0	23,1



R421A		
V1.0_R421A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
8,1	9,1	23,5
8,2	9,2	23,9
8,3	9,3	24,3
8,4	9,4	24,6
8,5	9,5	25,0
8,6	9,6	25,4
8,7	9,7	25,7
8,8	9,8	26,1
8,9	9,9	26,5
9,0	10,0	26,8
9,1	10,1	27,2
9,2	10,2	27,5
9,3	10,3	27,9
9,4	10,4	28,2
9,5	10,5	28,5
9,6	10,6	28,9
9,7	10,7	29,2
9,8	10,8	29,5
9,9	10,9	29,9
10,0	11,0	30,2
10,1	11,1	30,5
10,2	11,2	30,9
10,3	11,3	31,2
10,4	11,4	31,5
10,5	11,5	31,8
10,6	11,6	32,1
10,7	11,7	32,5
10,8	11,8	32,8
10,9	11,9	33,1
11,0	12,0	33,4
11,1	12,1	33,7
11,2	12,2	34,0
11,3	12,3	34,3
11,4	12,4	34,6
11,5	12,5	34,9
11,6	12,6	35,2
11,7	12,7	35,5
11,8	12,8	35,8
11,9	12,9	36,1
12,0	13,0	36,4
12,1	13,1	36,7
12,2	13,2	36,9
12,3	13,3	37,2
12,4	13,4	37,5



R421A		
V1.0_R421A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
12,5	13,5	37,8
12,6	13,6	38,1
12,7	13,7	38,4
12,8	13,8	38,6
12,9	13,9	38,9
13,0	14,0	39,2
13,1	14,1	39,5
13,2	14,2	39,7
13,3	14,3	40,0
13,4	14,4	40,3
13,5	14,5	40,5
13,6	14,6	40,8
13,7	14,7	41,1
13,8	14,8	41,3
13,9	14,9	41,6
14,0	15,0	41,9
14,1	15,1	42,1
14,2	15,2	42,4
14,3	15,3	42,6
14,4	15,4	42,9
14,5	15,5	43,1
14,6	15,6	43,4
14,7	15,7	43,6
14,8	15,8	43,9
14,9	15,9	44,1
15,0	16,0	44,4
15,1	16,1	44,6
15,2	16,2	44,9
15,3	16,3	45,1
15,4	16,4	45,4
15,5	16,5	45,6
15,6	16,6	45,9
15,7	16,7	46,1
15,8	16,8	46,3
15,9	16,9	46,6
16,0	17,0	46,8
16,1	17,1	47,0
16,2	17,2	47,3
16,3	17,3	47,5
16,4	17,4	47,7
16,5	17,5	48,0
16,6	17,6	48,2
16,7	17,7	48,4
16,8	17,8	48,7



R421A		
V1.0_R421A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
16,9	17,9	48,9
17,0	18,0	49,1
17,1	18,1	49,4
17,2	18,2	49,6
17,3	18,3	49,8
17,4	18,4	50,0
17,5	18,5	50,2
17,6	18,6	50,5
17,7	18,7	50,7
17,8	18,8	50,9
17,9	18,9	51,1
18,0	19,0	51,3
18,1	19,1	51,6
18,2	19,2	51,8
18,3	19,3	52,0
18,4	19,4	52,2
18,5	19,5	52,4
18,6	19,6	52,6
18,7	19,7	52,8
18,8	19,8	53,1
18,9	19,9	53,3
19,0	20,0	53,5
19,1	20,1	53,7
19,2	20,2	53,9
19,3	20,3	54,1
19,4	20,4	54,3
19,5	20,5	54,5
19,6	20,6	54,7
19,7	20,7	54,9
19,8	20,8	55,1
19,9	20,9	55,3
20,0	21,0	55,5
20,1	21,1	55,7
20,2	21,2	55,9
20,3	21,3	56,1
20,4	21,4	56,3
20,5	21,5	56,5
20,6	21,6	56,7
20,7	21,7	56,9
20,8	21,8	57,1
20,9	21,9	57,3
21,0	22,0	57,5
21,1	22,1	57,7
21,2	22,2	57,9



R421A		
V1.0_R421A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
21,3	22,3	58,1
21,4	22,4	58,3
21,5	22,5	58,4
21,6	22,6	58,6
21,7	22,7	58,8
21,8	22,8	59,0
21,9	22,9	59,2
22,0	23,0	59,4
22,1	23,1	59,6
22,2	23,2	59,8
22,3	23,3	60,0
22,4	23,4	60,1
22,5	23,5	60,3
22,6	23,6	60,5
22,7	23,7	60,7
22,8	23,8	60,9
22,9	23,9	61,1
23,0	24,0	61,2
23,1	24,1	61,4
23,2	24,2	61,6
23,3	24,3	61,8
23,4	24,4	62,0
23,5	24,5	62,1
23,6	24,6	62,3
23,7	24,7	62,5
23,8	24,8	62,7
23,9	24,9	62,8
24,0	25,0	63,0
24,1	25,1	63,2
24,2	25,2	63,4
24,3	25,3	63,5
24,4	25,4	63,7
24,5	25,5	63,9
24,6	25,6	64,1
24,7	25,7	64,2
24,8	25,8	64,4
24,9	25,9	64,6
25,0	26,0	64,7
25,1	26,1	64,9
25,2	26,2	65,1
25,3	26,3	65,2
25,4	26,4	65,4
25,5	26,5	65,6
25,6	26,6	65,7



R421A		
V1.0_R421A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
25,7	26,7	65,9
25,8	26,8	66,1
25,9	26,9	66,2
26,0	27,0	66,4
26,1	27,1	66,6
26,2	27,2	66,7
26,3	27,3	66,9
26,4	27,4	67,1
26,5	27,5	67,2
26,6	27,6	67,4
26,7	27,7	67,5
26,8	27,8	67,7
26,9	27,9	67,9
27,0	28,0	68,0
27,1	28,1	68,2
27,2	28,2	68,3
27,3	28,3	68,5
27,4	28,4	68,7
27,5	28,5	68,8
27,6	28,6	69,0
27,7	28,7	69,1
27,8	28,8	69,3
27,9	28,9	69,4
28,0	29,0	69,6
28,1	29,1	69,7
28,2	29,2	69,9
28,3	29,3	70,1
28,4	29,4	70,2
28,5	29,5	70,4
28,6	29,6	70,5
28,7	29,7	70,7
28,8	29,8	70,8
28,9	29,9	71,0
29,0	30,0	71,1
29,1	30,1	71,3
29,2	30,2	71,4
29,3	30,3	71,6
29,4	30,4	71,7
29,5	30,5	71,9
29,6	30,6	72,0
29,7	30,7	72,2
29,8	30,8	72,3
29,9	30,9	72,4
30,0	31,0	72,6



R421A		
V1.0_R421A		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
30,1	31,1	72,7
30,2	31,2	72,9
30,3	31,3	73,0
30,4	31,4	73,2
30,5	31,5	73,3
30,6	31,6	73,5
30,7	31,7	73,6
30,8	31,8	73,7
30,9	31,9	73,9
31,0	32,0	74,0
31,1	32,1	74,2
31,2	32,2	74,3
31,3	32,3	74,5
31,4	32,4	74,6
31,5	32,5	74,7
31,6	32,6	74,9
31,7	32,7	75,0
31,8	32,8	75,2
31,9	32,9	75,3
32,0	33,0	75,4
32,1	33,1	75,6
32,2	33,2	75,7
32,3	33,3	75,8
32,4	33,4	76,0
32,5	33,5	76,1
32,6	33,6	76,2
32,7	33,7	76,4
32,8	33,8	76,5
32,9	33,9	76,7
33,0	34,0	76,8
33,1	34,1	76,9
33,2	34,2	77,1
33,3	34,3	77,2
33,4	34,4	77,3
33,5	34,5	77,5
33,6	34,6	77,6
33,7	34,7	77,7