



R422B		
V1.0_R422B		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
-0,7	0,3	-58,2
-0,6	0,4	-53,4
-0,5	0,5	-49,5
-0,4	0,6	-46,2
-0,3	0,7	-43,3
-0,2	0,8	-40,7
-0,1	0,9	-38,3
0,0	1,0	-36,2
0,1	1,1	-34,2
0,2	1,2	-32,3
0,3	1,3	-30,6
0,4	1,4	-29,0
0,5	1,5	-27,4
0,6	1,6	-26,0
0,7	1,7	-24,6
0,8	1,8	-23,2
0,9	1,9	-21,9
1,0	2,0	-20,7
1,1	2,1	-19,5
1,2	2,2	-18,4
1,3	2,3	-17,3
1,4	2,4	-16,3
1,5	2,5	-15,2
1,6	2,6	-14,2
1,7	2,7	-13,3
1,8	2,8	-12,3
1,9	2,9	-11,4
2,0	3,0	-10,5
2,1	3,1	-9,6
2,2	3,2	-8,8
2,3	3,3	-8,0
2,4	3,4	-7,2
2,5	3,5	-6,4
2,6	3,6	-5,6
2,7	3,7	-4,8
2,8	3,8	-4,1
2,9	3,9	-3,4
3,0	4,0	-2,7
3,1	4,1	-2,0
3,2	4,2	-1,3
3,3	4,3	-0,6
3,4	4,4	0,1
3,5	4,5	0,7
3,6	4,6	1,4



R422B		
V1.0_R422B		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
3,7	4,7	2,0
3,8	4,8	2,6
3,9	4,9	3,2
4,0	5,0	3,8
4,1	5,1	4,4
4,2	5,2	5,0
4,3	5,3	5,6
4,4	5,4	6,1
4,5	5,5	6,7
4,6	5,6	7,2
4,7	5,7	7,8
4,8	5,8	8,3
4,9	5,9	8,9
5,0	6,0	9,4
5,1	6,1	9,9
5,2	6,2	10,4
5,3	6,3	10,9
5,4	6,4	11,4
5,5	6,5	11,9
5,6	6,6	12,4
5,7	6,7	12,9
5,8	6,8	13,3
5,9	6,9	13,8
6,0	7,0	14,3
6,1	7,1	14,7
6,2	7,2	15,2
6,3	7,3	15,7
6,4	7,4	16,1
6,5	7,5	16,5
6,6	7,6	17,0
6,7	7,7	17,4
6,8	7,8	17,8
6,9	7,9	18,3
7,0	8,0	18,7
7,1	8,1	19,1
7,2	8,2	19,5
7,3	8,3	19,9
7,4	8,4	20,3
7,5	8,5	20,7
7,6	8,6	21,1
7,7	8,7	21,5
7,8	8,8	21,9
7,9	8,9	22,3
8,0	9,0	22,7



R422B		
V1.0_R422B		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
8,1	9,1	23,1
8,2	9,2	23,5
8,3	9,3	23,8
8,4	9,4	24,2
8,5	9,5	24,6
8,6	9,6	24,9
8,7	9,7	25,3
8,8	9,8	25,7
8,9	9,9	26,0
9,0	10,0	26,4
9,1	10,1	26,7
9,2	10,2	27,1
9,3	10,3	27,4
9,4	10,4	27,8
9,5	10,5	28,1
9,6	10,6	28,5
9,7	10,7	28,8
9,8	10,8	29,1
9,9	10,9	29,5
10,0	11,0	29,8
10,1	11,1	30,1
10,2	11,2	30,4
10,3	11,3	30,8
10,4	11,4	31,1
10,5	11,5	31,4
10,6	11,6	31,7
10,7	11,7	32,1
10,8	11,8	32,4
10,9	11,9	32,7
11,0	12,0	33,0
11,1	12,1	33,3
11,2	12,2	33,6
11,3	12,3	33,9
11,4	12,4	34,2
11,5	12,5	34,5
11,6	12,6	34,8
11,7	12,7	35,1
11,8	12,8	35,4
11,9	12,9	35,7
12,0	13,0	36,0
12,1	13,1	36,3
12,2	13,2	36,6
12,3	13,3	36,9
12,4	13,4	37,1



R422B		
V1.0_R422B		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
12,5	13,5	37,4
12,6	13,6	37,7
12,7	13,7	38,0
12,8	13,8	38,3
12,9	13,9	38,5
13,0	14,0	38,8
13,1	14,1	39,1
13,2	14,2	39,4
13,3	14,3	39,6
13,4	14,4	39,9
13,5	14,5	40,2
13,6	14,6	40,4
13,7	14,7	40,7
13,8	14,8	41,0
13,9	14,9	41,2
14,0	15,0	41,5
14,1	15,1	41,8
14,2	15,2	42,0
14,3	15,3	42,3
14,4	15,4	42,5
14,5	15,5	42,8
14,6	15,6	43,0
14,7	15,7	43,3
14,8	15,8	43,5
14,9	15,9	43,8
15,0	16,0	44,0
15,1	16,1	44,3
15,2	16,2	44,5
15,3	16,3	44,8
15,4	16,4	45,0
15,5	16,5	45,3
15,6	16,6	45,5
15,7	16,7	45,8
15,8	16,8	46,0
15,9	16,9	46,2
16,0	17,0	46,5
16,1	17,1	46,7
16,2	17,2	47,0
16,3	17,3	47,2
16,4	17,4	47,4
16,5	17,5	47,7
16,6	17,6	47,9
16,7	17,7	48,1
16,8	17,8	48,4



R422B		
V1.0_R422B		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
16,9	17,9	48,6
17,0	18,0	48,8
17,1	18,1	49,0
17,2	18,2	49,3
17,3	18,3	49,5
17,4	18,4	49,7
17,5	18,5	49,9
17,6	18,6	50,2
17,7	18,7	50,4
17,8	18,8	50,6
17,9	18,9	50,8
18,0	19,0	51,0
18,1	19,1	51,3
18,2	19,2	51,5
18,3	19,3	51,7
18,4	19,4	51,9
18,5	19,5	52,1
18,6	19,6	52,3
18,7	19,7	52,5
18,8	19,8	52,8
18,9	19,9	53,0
19,0	20,0	53,2
19,1	20,1	53,4
19,2	20,2	53,6
19,3	20,3	53,8
19,4	20,4	54,0
19,5	20,5	54,2
19,6	20,6	54,4
19,7	20,7	54,6
19,8	20,8	54,8
19,9	20,9	55,0
20,0	21,0	55,2
20,1	21,1	55,4
20,2	21,2	55,6
20,3	21,3	55,8
20,4	21,4	56,0
20,5	21,5	56,2
20,6	21,6	56,4
20,7	21,7	56,6
20,8	21,8	56,8
20,9	21,9	57,0
21,0	22,0	57,2
21,1	22,1	57,4
21,2	22,2	57,6



R422B		
V1.0_R422B		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
21,3	22,3	57,8
21,4	22,4	58,0
21,5	22,5	58,2
21,6	22,6	58,4
21,7	22,7	58,6
21,8	22,8	58,8
21,9	22,9	58,9
22,0	23,0	59,1
22,1	23,1	59,3
22,2	23,2	59,5
22,3	23,3	59,7
22,4	23,4	59,9
22,5	23,5	60,1
22,6	23,6	60,3
22,7	23,7	60,4
22,8	23,8	60,6
22,9	23,9	60,8
23,0	24,0	61,0
23,1	24,1	61,2
23,2	24,2	61,4
23,3	24,3	61,5
23,4	24,4	61,7
23,5	24,5	61,9
23,6	24,6	62,1
23,7	24,7	62,2
23,8	24,8	62,4
23,9	24,9	62,6
24,0	25,0	62,8
24,1	25,1	63,0
24,2	25,2	63,1
24,3	25,3	63,3
24,4	25,4	63,5
24,5	25,5	63,7
24,6	25,6	63,8
24,7	25,7	64,0
24,8	25,8	64,2
24,9	25,9	64,3
25,0	26,0	64,5
25,1	26,1	64,7
25,2	26,2	64,9
25,3	26,3	65,0
25,4	26,4	65,2
25,5	26,5	65,4
25,6	26,6	65,5



R422B		
V1.0_R422B		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
25,7	26,7	65,7
25,8	26,8	65,9
25,9	26,9	66,0
26,0	27,0	66,2
26,1	27,1	66,4
26,2	27,2	66,5
26,3	27,3	66,7
26,4	27,4	66,9
26,5	27,5	67,0
26,6	27,6	67,2
26,7	27,7	67,3
26,8	27,8	67,5
26,9	27,9	67,7
27,0	28,0	67,8
27,1	28,1	68,0
27,2	28,2	68,1
27,3	28,3	68,3
27,4	28,4	68,5
27,5	28,5	68,6
27,6	28,6	68,8
27,7	28,7	68,9
27,8	28,8	69,1
27,9	28,9	69,2
28,0	29,0	69,4
28,1	29,1	69,6
28,2	29,2	69,7
28,3	29,3	69,9
28,4	29,4	70,0
28,5	29,5	70,2
28,6	29,6	70,3
28,7	29,7	70,5
28,8	29,8	70,6
28,9	29,9	70,8
29,0	30,0	70,9
29,1	30,1	71,1
29,2	30,2	71,2
29,3	30,3	71,4
29,4	30,4	71,5
29,5	30,5	71,7
29,6	30,6	71,8
29,7	30,7	72,0
29,8	30,8	72,1
29,9	30,9	72,3
30,0	31,0	72,4



R422B		
V1.0_R422B		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
30,1	31,1	72,6
30,2	31,2	72,7
30,3	31,3	72,9
30,4	31,4	73,0
30,5	31,5	73,2
30,6	31,6	73,3
30,7	31,7	73,4
30,8	31,8	73,6
30,9	31,9	73,7
31,0	32,0	73,9
31,1	32,1	74,0
31,2	32,2	74,2
31,3	32,3	74,3
31,4	32,4	74,4
31,5	32,5	74,6
31,6	32,6	74,7
31,7	32,7	74,9
31,8	32,8	75,0
31,9	32,9	75,1
32,0	33,0	75,3
32,1	33,1	75,4
32,2	33,2	75,5
32,3	33,3	75,7
32,4	33,4	75,8
32,5	33,5	76,0
32,6	33,6	76,1
32,7	33,7	76,2
32,8	33,8	76,4
32,9	33,9	76,5
33,0	34,0	76,6
33,1	34,1	76,8
33,2	34,2	76,9