



R422D		
V1.0_R422D		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
-0,7	0,3	-60,4
-0,6	0,4	-55,7
-0,5	0,5	-51,8
-0,4	0,6	-48,5
-0,3	0,7	-45,6
-0,2	0,8	-43,1
-0,1	0,9	-40,7
0,0	1,0	-38,6
0,1	1,1	-36,6
0,2	1,2	-34,8
0,3	1,3	-33,1
0,4	1,4	-31,5
0,5	1,5	-29,9
0,6	1,6	-28,5
0,7	1,7	-27,1
0,8	1,8	-25,8
0,9	1,9	-24,5
1,0	2,0	-23,3
1,1	2,1	-22,1
1,2	2,2	-21,0
1,3	2,3	-19,9
1,4	2,4	-18,9
1,5	2,5	-17,8
1,6	2,6	-16,9
1,7	2,7	-15,9
1,8	2,8	-15,0
1,9	2,9	-14,0
2,0	3,0	-13,2
2,1	3,1	-12,3
2,2	3,2	-11,5
2,3	3,3	-10,6
2,4	3,4	-9,8
2,5	3,5	-9,0
2,6	3,6	-8,3
2,7	3,7	-7,5
2,8	3,8	-6,8
2,9	3,9	-6,1
3,0	4,0	-5,4
3,1	4,1	-4,7
3,2	4,2	-4,0
3,3	4,3	-3,3
3,4	4,4	-2,6
3,5	4,5	-2,0
3,6	4,6	-1,4



R422D		
V1.0_R422D		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
3,7	4,7	-0,7
3,8	4,8	-0,1
3,9	4,9	0,5
4,0	5,0	1,1
4,1	5,1	1,7
4,2	5,2	2,3
4,3	5,3	2,8
4,4	5,4	3,4
4,5	5,5	3,9
4,6	5,6	4,5
4,7	5,7	5,0
4,8	5,8	5,6
4,9	5,9	6,1
5,0	6,0	6,6
5,1	6,1	7,1
5,2	6,2	7,6
5,3	6,3	8,1
5,4	6,4	8,6
5,5	6,5	9,1
5,6	6,6	9,6
5,7	6,7	10,1
5,8	6,8	10,6
5,9	6,9	11,0
6,0	7,0	11,5
6,1	7,1	12,0
6,2	7,2	12,4
6,3	7,3	12,9
6,4	7,4	13,3
6,5	7,5	13,7
6,6	7,6	14,2
6,7	7,7	14,6
6,8	7,8	15,0
6,9	7,9	15,5
7,0	8,0	15,9
7,1	8,1	16,3
7,2	8,2	16,7
7,3	8,3	17,1
7,4	8,4	17,5
7,5	8,5	17,9
7,6	8,6	18,3
7,7	8,7	18,7
7,8	8,8	19,1
7,9	8,9	19,5
8,0	9,0	19,9



R422D		
V1.0_R422D		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
8,1	9,1	20,2
8,2	9,2	20,6
8,3	9,3	21,0
8,4	9,4	21,4
8,5	9,5	21,7
8,6	9,6	22,1
8,7	9,7	22,5
8,8	9,8	22,8
8,9	9,9	23,2
9,0	10,0	23,5
9,1	10,1	23,9
9,2	10,2	24,2
9,3	10,3	24,6
9,4	10,4	24,9
9,5	10,5	25,3
9,6	10,6	25,6
9,7	10,7	25,9
9,8	10,8	26,3
9,9	10,9	26,6
10,0	11,0	26,9
10,1	11,1	27,3
10,2	11,2	27,6
10,3	11,3	27,9
10,4	11,4	28,2
10,5	11,5	28,5
10,6	11,6	28,9
10,7	11,7	29,2
10,8	11,8	29,5
10,9	11,9	29,8
11,0	12,0	30,1
11,1	12,1	30,4
11,2	12,2	30,7
11,3	12,3	31,0
11,4	12,4	31,3
11,5	12,5	31,6
11,6	12,6	31,9
11,7	12,7	32,2
11,8	12,8	32,5
11,9	12,9	32,8
12,0	13,0	33,1
12,1	13,1	33,4
12,2	13,2	33,7
12,3	13,3	34,0
12,4	13,4	34,2



R422D		
V1.0_R422D		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
12,5	13,5	34,5
12,6	13,6	34,8
12,7	13,7	35,1
12,8	13,8	35,4
12,9	13,9	35,6
13,0	14,0	35,9
13,1	14,1	36,2
13,2	14,2	36,5
13,3	14,3	36,7
13,4	14,4	37,0
13,5	14,5	37,3
13,6	14,6	37,5
13,7	14,7	37,8
13,8	14,8	38,1
13,9	14,9	38,3
14,0	15,0	38,6
14,1	15,1	38,8
14,2	15,2	39,1
14,3	15,3	39,4
14,4	15,4	39,6
14,5	15,5	39,9
14,6	15,6	40,1
14,7	15,7	40,4
14,8	15,8	40,6
14,9	15,9	40,9
15,0	16,0	41,1
15,1	16,1	41,4
15,2	16,2	41,6
15,3	16,3	41,9
15,4	16,4	42,1
15,5	16,5	42,4
15,6	16,6	42,6
15,7	16,7	42,8
15,8	16,8	43,1
15,9	16,9	43,3
16,0	17,0	43,6
16,1	17,1	43,8
16,2	17,2	44,0
16,3	17,3	44,3
16,4	17,4	44,5
16,5	17,5	44,7
16,6	17,6	45,0
16,7	17,7	45,2
16,8	17,8	45,4



R422D		
V1.0_R422D		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
16,9	17,9	45,6
17,0	18,0	45,9
17,1	18,1	46,1
17,2	18,2	46,3
17,3	18,3	46,5
17,4	18,4	46,8
17,5	18,5	47,0
17,6	18,6	47,2
17,7	18,7	47,4
17,8	18,8	47,7
17,9	18,9	47,9
18,0	19,0	48,1
18,1	19,1	48,3
18,2	19,2	48,5
18,3	19,3	48,7
18,4	19,4	49,0
18,5	19,5	49,2
18,6	19,6	49,4
18,7	19,7	49,6
18,8	19,8	49,8
18,9	19,9	50,0
19,0	20,0	50,2
19,1	20,1	50,4
19,2	20,2	50,6
19,3	20,3	50,8
19,4	20,4	51,1
19,5	20,5	51,3
19,6	20,6	51,5
19,7	20,7	51,7
19,8	20,8	51,9
19,9	20,9	52,1
20,0	21,0	52,3
20,1	21,1	52,5
20,2	21,2	52,7
20,3	21,3	52,9
20,4	21,4	53,1
20,5	21,5	53,3
20,6	21,6	53,5
20,7	21,7	53,7
20,8	21,8	53,9
20,9	21,9	54,1
21,0	22,0	54,3
21,1	22,1	54,4
21,2	22,2	54,6



R422D		
V1.0_R422D		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
21,3	22,3	54,8
21,4	22,4	55,0
21,5	22,5	55,2
21,6	22,6	55,4
21,7	22,7	55,6
21,8	22,8	55,8
21,9	22,9	56,0
22,0	23,0	56,2
22,1	23,1	56,3
22,2	23,2	56,5
22,3	23,3	56,7
22,4	23,4	56,9
22,5	23,5	57,1
22,6	23,6	57,3
22,7	23,7	57,5
22,8	23,8	57,6
22,9	23,9	57,8
23,0	24,0	58,0
23,1	24,1	58,2
23,2	24,2	58,4
23,3	24,3	58,5
23,4	24,4	58,7
23,5	24,5	58,9
23,6	24,6	59,1
23,7	24,7	59,3
23,8	24,8	59,4
23,9	24,9	59,6
24,0	25,0	59,8
24,1	25,1	60,0
24,2	25,2	60,1
24,3	25,3	60,3
24,4	25,4	60,5
24,5	25,5	60,7
24,6	25,6	60,8
24,7	25,7	61,0
24,8	25,8	61,2
24,9	25,9	61,3
25,0	26,0	61,5
25,1	26,1	61,7
25,2	26,2	61,9
25,3	26,3	62,0
25,4	26,4	62,2
25,5	26,5	62,4
25,6	26,6	62,5



R422D		
V1.0_R422D		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalatrice.com		
25,7	26,7	62,7
25,8	26,8	62,9
25,9	26,9	63,0
26,0	27,0	63,2
26,1	27,1	63,4
26,2	27,2	63,5
26,3	27,3	63,7
26,4	27,4	63,8
26,5	27,5	64,0
26,6	27,6	64,2
26,7	27,7	64,3
26,8	27,8	64,5
26,9	27,9	64,7
27,0	28,0	64,8
27,1	28,1	65,0
27,2	28,2	65,1
27,3	28,3	65,3
27,4	28,4	65,5
27,5	28,5	65,6
27,6	28,6	65,8
27,7	28,7	65,9
27,8	28,8	66,1
27,9	28,9	66,2
28,0	29,0	66,4
28,1	29,1	66,5
28,2	29,2	66,7
28,3	29,3	66,9
28,4	29,4	67,0
28,5	29,5	67,2
28,6	29,6	67,3
28,7	29,7	67,5
28,8	29,8	67,6
28,9	29,9	67,8
29,0	30,0	67,9
29,1	30,1	68,1
29,2	30,2	68,2
29,3	30,3	68,4
29,4	30,4	68,5
29,5	30,5	68,7
29,6	30,6	68,8
29,7	30,7	69,0
29,8	30,8	69,1
29,9	30,9	69,3
30,0	31,0	69,4



R422D		
V1.0_R422D		
Pression relative (bar)	Pression absolue (bar)	Température (°C)
cvccalcolatrice.com		
30,1	31,1	69,5
30,2	31,2	69,7
30,3	31,3	69,8
30,4	31,4	70,0
30,5	31,5	70,1
30,6	31,6	70,3
30,7	31,7	70,4
30,8	31,8	70,6
30,9	31,9	70,7
31,0	32,0	70,8
31,1	32,1	71,0
31,2	32,2	71,1
31,3	32,3	71,3
31,4	32,4	71,4
31,5	32,5	71,5
31,6	32,6	71,7
31,7	32,7	71,8
31,8	32,8	72,0
31,9	32,9	72,1
32,0	33,0	72,2
32,1	33,1	72,4
32,2	33,2	72,5
32,3	33,3	72,7
32,4	33,4	72,8
32,5	33,5	72,9
32,6	33,6	73,1
32,7	33,7	73,2